



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТЫ

ЖАЛПЫ МАҚСАТҚА АРНАЛҒАН ӨРТ СӨНДІРГІШ ҰНТАҚТАР

Жалпы техникалық талаптар

Сынау әдістері

ҚР СТ 1611-2006

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің
Техникалық реттеу және метрология комитеті
(Мемстандарт)**

Астана

Алғысөз

1 Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің «Өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс жөніндегі арнайы ғылыми-зерттеу орталығы» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны **ӘЗІРЛЕДІ**

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау комитеті **ЕНГІЗДІ**

2 Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2006 жылғы 28 желтоқсандағы № 574 бұйрығымен **БЕКІТІЛІП ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ**

3 Осы стандарт ISO 7202:1987 «Өрттен қорғау. Өрт сөндіргіш заттар. Ұнтақтар» халықаралық стандартының және ГОСТ 26952–97 «Өрт сөндіргіш ұнтақтар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері» мемлекетаралық стандартының талаптарымен осы стандартқа енгізілген және мәтінде көлбеу қаріппен белгіленген нығыздалмаған және нығыздалған өрт сөндіргіш ұнтақтардың болжалды тығыздығын, өрт сөндіргіш ұнтақтың аққыштығын және қалдығын, дірілге беріктігін, сондай-ақ А және В сыныптарына жататын өрттік үлгі ошақтарын сөндіруге қабілеттілігін анықтау бойынша сынау әдістері бөлімінде үйлестірілді.

**4 БІРІНШІ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ
ТЕКСЕРУ КЕЗЕҢДІЛІГІ**

**2011 жыл
5 жыл**

5 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Осы стандартты Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология жөніндегі комитеті рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайталауға, көбейтуге және таратуға болмайды

Мазмұны

1	Қолданылу саласы.....	1
2	Нормативтік сілтемелер.....	1
3	Терминдер және анықтамалар.....	2
4	Жіктеу	2
5	Жалпы техникалық талаптар	2
6	Қауіпсіздік талаптары.....	4
7	Сынау әдістері	4
	А қосымшасы (міндетті). Қабылдау-өткізу, кезеңдік және біліктілік сынақтарының бағдарламасы	16
	Б қосымшасы (міндетті). Өрт сөндіргіш ұнтақтың сұғындырма- шашыратқышының сұлбасы.....	17
	В қосымшасы (міндетті). А сыныпты өрттің үлгі ошағының құрылғысы және параметрлері.....	18
	Г қосымшасы (міндетті). В сыныпты өрттің үлгі ошағының параметрлері	20
	Д қосымшасы (ұсынылатын). Өрт сөндіргіш ұнтақтардың электрлік беріктігін анықтауға арналған қондырғының блок-сұлбасы.....	21

