

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Типы и параметры

Level gauges with shut-off device.
Types and parameters

ГОСТ
12547-76

МКС 23.060.20

Дата введения 01.01.78

1. Настоящий стандарт распространяется на указатели уровня с запорным устройством, устанавливаемые на котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для жидких сред при температуре до 523 К (250 °C).

2. Типы и параметры указателей уровня должны соответствовать приведенным в таблице.

Тип	Параметр		
	D_y , мм	P_{3v} МПа (кгс/см ²)	Материал
Вентильный	20	4,0 (40)	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титановые сплавы
		1,6 (16)	Латунь или бронза
		2,5 (25)*	

* При новом проектировании не применять.

3. Указатели должны быть выполнены с муфтовым или фланцевым присоединением.