

КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

РЯД НОМИНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕЙ

Издание официальное



КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ**Ряд номинальных производительностей**Central conditioners.
Series of rated capacities**ГОСТ
16552—86****Взамен
ГОСТ 16552—71**МКС 91.140.30
ОКП 48 6210**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 марта 1986 г. № 512 дата введения установлена****01.01.87**

1. Настоящий стандарт распространяется на центральные кондиционеры общего назначения, осуществляющие тепловую или тепловлажную обработку воздуха с использованием внешних источников тепла и холода, предназначенные для кондиционирования воздуха в жилых, общественных и производственных зданиях.

Стандарт не распространяется на центральные кондиционеры специального назначения (медицинские, сейсмостойкие и др.).

2. Номинальные значения производительности по воздуху центральных кондиционеров при скорости воздушного потока в сечении кондиционеров 2,8 м/с должны выбираться из ряда: 10000; 20000; 31500; 40000; 63000; 80000; 125000; 160000; 200000; 250000 м³/ч.

3. При скорости воздушного потока, отличной от 2,8 м/с, допускаются другие значения производительности по воздуху при условии их соответствия ряду R 10 по ГОСТ 8032—84.

4. Предельные отклонения значений производительности по воздуху — минус 5 % установленных значений.